

2.4.3	Произвести реконструкцию поручней лестничного марша.							+	+	+	+	2017г.-2020г.	СП59.13330.20 12 п. 5.2.15	
3	Зона: входной узел													
3.1	Входной узел (главный входной узел)													
3.1.1	Монтаж символов доступности входного узла для МГН. (установка табличек 200х200 мм, с обозначением степени доступности)												2017г.-2018г.	СП59.13330.20 12 ГОСТ 52131-2003
3.1.2	Обеспечение автоматического закрывания дверей, входного узла продолжительностью не менее 5с.												2017г.-2025г.	СП59.13330.20 12 п. 5.1.6
3.1.3	Установка на входе в учреждение, тактильную информационную вывеску, содержащую информацию о наименовании, контактах, графике работы учреждения.												2017г.	СП59.13330.20 12 п. 4.1.3, п. 6.21.1. ГОСТ 51671-2000
4	Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы													
4.1	Оборудование путей движения, с предупреждением опасных зон (дверей, столов обслуживания, дверных проемов, углов поворотов), тактильными предупреждающими указателями. (Рекомендовано использовать мощение в виде тактильных контрастных полос).												При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.20 12 п. 5.2.3. п.4.1.10.
4.2	Внутренние лестничные клетки													
4.2.1	Произвести реконструкцию всех поручней лестничного марша. (необходимо установить дополнительно, второй поручень на высоте 0,7 - 0,75 м). Установить бортики по краям лестничного марша.												При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.20 12
4.2.2	Предусмотреть маркировку краевых ступеней лестничного марша, контрастной анти скользящей лентой желтого цвета.												2017г.-2030г.	СП59.13330.20 12
4.2.3	На всех внутренних лестницах, рекомендовано предусмотреть сопровождение для всех групп МГН.												2016г.	СП59.13330.20 12
4.2.4	Монтаж информационных табличек на каждом лестничном пролете с указанием этажа.												2017г.-2020г.	СП59.13330.20 12
4.3	Монтаж информационных табличек с направлением пути движения к месту предоставления услуг и доступному сан.узлу для МГН												2017г.-2018г.	СП59.13330.20 12
4.4	На всем пути следования доступным для МГН предусмотреть направление путей эвакуации (на высоте 0,30-0,40м, каждые 5 метров, так же на углах и поворотах.) Монтаж световых лент на кромки ступеней или поручни лестниц.												2017г -2020г.	СП59.13330.20 12
5	Зона: целевого назначения													
5.1	Рекомендовано, по возможности выполнения текущего не капитального ремонта												2017г -2030г.	СП59.13330.20 12