



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района

Санкт-Петербург, Лосной пр., д. 17, тел. 542-27-41

**Предписание № 2-11-492/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 184 Калининского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 184 Калининского района Санкт-Петербурга)

Формы и содержание обязательных предписаний, формы, вид, отсылки к законодательным актам Российской Федерации, действующим на территории Санкт-Петербурга

Во исполнение Распоряжения заместителя начальника ОНЦШР Калининского района УНЦШР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Шестака В.Н., от «16» мая 2017 года № 2-11-490 ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», (22.06.2017 г. с 10 часов 15 минут по 11 часов 15 минут; 27.06.2017 г. с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут; 29.06.2017 г. с 15 часов 50 минут по 16 часов 00 минут), Адресной Екаторины Юрьевны – инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, проведена плановая проверка объекта защиты – здания образовательного учреждения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Верности, д. 38, корп. 4, лит. А.

предписание (от проверки), выданное на срок более календарной нормы защиты (защиты) при проверке

совместно с директором ГБОУ СОШ № 184 Калининского района Санкт-Петербурга – Максимчуком Владимиром Михайловичем

Формы, вид, отсылки к законодательным актам Российской Федерации, действующим на территории Санкт-Петербурга

предписание (от проверки), выданное на срок более календарной нормы защиты (защиты) при проверке

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывать в только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	В коридоре 1-го этажа расстояние от люминесцентных до электросветильника менее 0,5 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст.54; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты,	До 01.04.2018 г.	

		Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6.		
2.	В коридоре 1-го этажа расстояние от извещателей до вентиляционного отверстия менее 1 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст.54; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6.	До 01.04.2018 г.	
3.	В коридоре 2-го этажа расстояние от извещателей до электросветильника менее 0, 5 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст.54; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6.	До 01.04.2018 г.	
4.	В коридоре 4-го этажа расстояние от извещателей до электросветильника менее 0, 5 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст.54; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6.	До 01.04.2018 г.	
5.	В учебных классах 4-го этажа расстояние от извещателей до электросветильника менее 0, 5 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст.54; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной	До 01.04.2018 г.	

		сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6.		
6.	В учебных классах 3-го этажа расстояние от извещателей до электросветильника менее 0, 5 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст.54; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6.	До 01.04. 2018 г.	
7.	В учебных классах 2-го этажа расстояние от извещателей до электросветильника менее 0, 5 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст.54; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6.	До 01.04. 2018 г.	
8.	В столовой расстояние от извещателей до электросветильника менее 0, 5 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст.54; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6.	До 01.04. 2018 г.	
9.	В помещениях пищеблока расстояние от извещателей до электросветильника менее 0, 5 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст.54; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и	До 01.04. 2018 г.	

		пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6.		
10.	В пищеблоке 1-го этажа расстояние от извещателей до вентиляционного отверстия менее 1 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст.54; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6.	До 01.04.2018 г.	
11.	В помещениях спортивного зала расстояние от извещателей до электросветильника менее 0, 5 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст.54; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6.	До 01.04.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в

случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Калининского района
УНДПР Главного управления
МЧС России по г. Санкт-Петербургу
капитан внутренней службы



Е.Ю. Андреева

«29» июня 20 17 г.

Предписания для исполнения получает:

фирма В.М. Максимум

В.М. Максимум

«29» июня 20 17 г.